



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
 Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска « Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, « Созвездие»
 N _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **объект сферы социального обслуживания населения**
- 1.2. Адрес объекта: **630075 г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.384**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - 3-х этажное здание, общей площадью 40507 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да), - 14974 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1938,-последнего капитального ремонта -1995
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2017г.
Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска « Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, « Созвездие»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **630075 г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.384**
 тел./ф.: **(383)225-96-54; Тел/ф.: (383)225-96-54;е-mail: mkusozvezdie@gmail.com**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **630004, г/ Новосибирск, ул. Красный проспект, 34**
 адрес в интернете www.povo-sibirsk.ru
 Телефон приемной **(383)227-46-00**

Телефон канцелярии (383) 227-41-94, факс (383) 227- 41-92, e-mail: www.povo-sibirsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **социальная защита**
 - 2.2. Виды оказываемых услуг: **содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита их прав и законных интересов, подготовка и сопровождение замещающих семей.**
 - 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. с проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, в т. ч. с проживанием**
 - 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**
 - 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:
 - инвалиды, передвигающиеся на коляске (**К**) - (да, нет);
 - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (**О**) - (да, нет);
 - инвалиды с нарушениями зрения (**С**) - (да, нет);
 - инвалиды с нарушениями слуха (**Г**) - (да, нет);
 - инвалиды с нарушениями умственного развития (**У**) - (да, нет);
 - 2.6. Плановая мощность:
 - посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **50** чел.,
 - вместимость – **50** чел.
 - пропускная способность – **100** чел.
 - 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**
- ### 3. Состояние доступности объекта
- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
 Метро «Заяльцовская»
 Троллейбус 24 ост. «СТУПС», автобусы 34, 1064, 30, 28, 13 ост. «СТУПС»
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
 - 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **150 м,**
 - 3.2.2. Время движения (пешком) **3** мин.,
 - 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**),
 - 3.2.4. Перекраски: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, **да;**
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, **нет**
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет** (перепады высот в виде бордюров, лестниц на пешеходном переходе)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов:

А - доступность всех зон и помещений (универсальная); **Б** - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; **ДУ** - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно; **ВНД** - временно недоступно; доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С), ДУ (К, О), ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, С), ДЧ-И (О, У, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, С), ДЧ-И (Г, О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, С), ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, Г, С, У)

* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** -

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно недоступным для категорий инвалидов К,С, доступным условно для категорий инвалидов О,Г,У.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, на входе в здание, санитарно-гигиенических и бытовых помещениях, жилых комнатах. Особенности требования следует выполнить для путей эвакуации, разместив световые оповещатели.

Наличие информации на всех зонах, в том числе использования пиктограмм и размещения обозначений, в том числе текстовых, изложенных ясным, конкретным языком обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями.

Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путём оказания ситуационной помощи, что обеспечит условную доступность; на втором этапе (при наличии таких проживающих) рекомендуется комплексное развитие системы информации и навигации на объекте с использованием контрастных и тактильных предупреждающих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом, тактильных схем.

Объект доступен условно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Повысить условия доступности для этой категории возможно путем проведения ремонтных работ по установлению поручней, противоскользящего покрытия входной группы, более удобного размещения оборудования, обустройства доступного санитарно-гигиенического помещения (туалета), умывальной/душевой.

Для инвалидов, передвигающихся на инвалидных колясках объект полностью не доступен. Обеспечить условия доступности объекта для этой категории возможно только путем оказания ситуационной помощи персоналу, а впоследствии проведения ремонтных работ и организационных мероприятий для обеспечения доступа в зоне первого этажа:

обустройства доступного стоячного места; обустройство входной группы, с монтажом пандуса;

в связи с техническими сложностями, существующими финансовыми затратами по приведению к нормативным требованиям путей движения в здании, включая пути эвакуации, не представляется возможным обустройство жилой зоны для инвалидов на колясках*;

обустройства доступного санитарно-гигиенического помещения (туалета) на первом этаже; приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации на всех зонах.

**Поскольку жилые зоны на объекте размещены в зоне этажей, выше первого, обеспечить доступ к ним инвалидов-колясочников (как проживающих) в настоящий момент не представляется возможным и целесообразным, поскольку требуются мероприятия со значительными финансовыми затратами. Исходя из этого, предлагается целесообразным запланировать мероприятия адаптации с учетом требований для посетителей на колясках, связанные с обеспечением доступа к зонам услуг в районе первого этажа (столовая, акттовый зал и др.).*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение

		оборудования
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, работы по изготовлению тактильных табличек, мнемосхемы
7.	Все зоны и участки	капитальный ремонт, текущий ремонт, работы по изготовлению тактильных табличек, мнемосхемы, организационные мероприятия

* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ 2016-2020 гг. согласно Плану адаптации Муниципального казенного учреждения города Новосибирска « Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, « Созвездие».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: условная доступность для инвалидов категории К, частичная доступность для категорий инвалидов О,Г,С,У).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Органов архитектурно-строительного надзора

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагаются: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкеты обследования _____: N акта _____ от " ____ " _____ 20__ г.

Руководитель рабочей группы: О.Н. Шугаева - директор

Члены комиссии: Г.М. Веселова

Г.Н. Гришина

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов
Член НРООИК «ЦНЖ «Финнист» Львутьина Ю.Э.

СОГЛАСОВАНО:

Президент НРООИК «ЦНЖ «Финнист» Семенко В.Д.



СОГЛАСОВАНО:

Президент Новосибирской региональной
общественной организации инвалидов –
колясочников «Центр независимой жизни
«Финист»»

В. Л. Семенко

2017г.




УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ Центр «Созвездие»

О. Н. Шугаева

2017 г.



**План адаптации для МПН объекта
МКУ Центр «Созвездие»
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.384
на период 2016 г. – 2020 г.**

№	Наименование мероприятий	Категории МПН	Вид работы	ЭТАП работы	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1.	Организация проведения паспортизации (анкетирования, обследования) объектов учреждения в целях определения их доступности для инвалидов	К,О,С,Г,У	Документация	1	5000	2016	Ирина Юрьевна Ефанова
1.2.	Разработка регламента действий персонала при предоставлении услуг МПН	К,О,С,Г,У	Документация	1		2016	Ирина Юрьевна Ефанова
1.3.	Обучение работников учреждения приемам оказания помощи инвалидам на объекте	К,О,С,Г,У	Мероприятия	1		2016 - 2010 по мере необходимости	Ирина Юрьевна Ефанова
2.	Приобретение технических средств адаптации						
2.1.	Сантехническое оборудование, в том числе крючки для тростей, костылей	К,О	Оборудование	2	5000	2018-2020	Татьяна Николаевна Грипина

2.2.	Свето-звуковое оборудование для оповещения в ЧС	С,Г	Оборудование	2	30000	2018-2019	Татьяна Николаевна Грипина
2.3.	Тактильное покрытие, противоскользящее покрытие	С	Оборудование	2	70000	2019-2020	Татьяна Николаевна Грипина
3.	Ремонтные работы:						
3.1.	По территории объекта						
	Организация парковочного места для транспорта инвалидов	К,О,С,Г,У		2	15000	2018-2019	Людмила Васильевна Перервенко
3.2.	По входу в здание						
	Установка пандуса входа в соответствии с нормативами, установка поручней лестницы, установка противоскользящего, тактильного предупредяющего покрытия	К,О,С	ремонт	2	200000	2018-2020	Людмила Васильевна Перервенко
	Демонтаж порогов на входе, расширение дверных проемов	К,О	ремонт	2	70000	2018-2020	Людмила Васильевна Перервенко
3.3.	По путям движения в здании						
	Установка тактильного покрытия на лестницах, в том числе на путях эвакуации	К,О	ремонт	2	50000	2019-2020	Людмила Васильевна Перервенко
3.4.	По зоне оказания услуг						
3.5.	По санитарно-гигиеническим помещениям						

	Обустройство доступной кабины для инвалидов в зоне первого этажа	К, О	ремонт		30000	2017-2019	Людмила Васильевна Перервенко
3.6.	По системе информации						Людмила Васильевна Перервенко
	Оснащение помещений визуальной, тактильной информацией	К, О, С, Г, У	услуги	2	100000	2017-2020	Людмила Васильевна Перервенко

Состояние доступности для объекта для МГН		К	О	С	Г	У
- на начало планового периода		ВНД	ДУ	ВНД	ДУ	ДУ
По завершении 1-го этапа плана адаптации		ВНД	ДУ	ВНД	ДУ	ДУ
По завершении 2-го этапа плана адаптации		ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ